

Liittymisohje Kymen Veden verkostoon

1 LIITOSLAUSUNTO ELI LIITTÄMISKOHTAILMOITUS

Kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon haetaan liitoslausuntoa. Lausunnossa selvitetään mm. **liittymiskohdat** vesi-, hulevesi- ja viemärijohtoihin, **viemärien korkeudet**, **padotuskorkeudet** ja **vesijohtoverkon painetiedot**.

Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.kymenvesi.fi/asiakkuus tai **Malminkatu 16, Kotka**

Lausunto annetaan noin kahden viikon kuluessa hakemuksen jättöpäivästä lukien. Poikkeuksena heinä-elokuu, jolloin liitoslausunnon saaminen voi kestää neljä viikkoa.

Lisätietoja antaa kehitysinsinööri [liitoslausunnot\(a\)kymenvesi.fi](mailto:liitoslausunnot(a)kymenvesi.fi) tai puh. 040 514 4146.

Lausunto liitetään rakennuslupa-asiakirjan liitteeksi (1 kpl) sekä LVI-suunnitelmien liitteeksi (2 kpl).

2 LVI-SUUNNITELMA (Jos kiinteistön puolella tehdään muutoksia)

LVI-suunnittelija laatii liitoslausunnon tietojen pohjalta suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman koskevia määräyksiä. LVI-suunnittelijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus rakennushankkeen vaativuuden mukaan (MRL § 120e).

LVI -suunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan LVI-tarkastusinsinöörille hyvissä ajoin ennen työn alkamista. Kaupungintalo, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Lisätietoja antaa Arto Karhunen, puh. 0400 551 091.

Jos ei tehdä muutoksia rakennuksen sisällä, toimenpide ei yleensä edellytä rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Asia kannattaa varmistaa rakennusvalvonnasta. Vaikka lupaa ei vaadita, on liitoslausunto ja KVV-asemapiirros toimitettava rakennusvalvontaan kahtena kappaleena.

Suunnitelmiin kuuluvat asiapaperit:

1. Liitoslausunto + liitoslausunnon liitekartta (2 kpl molempia)
2. KVV-asemapiirroksia 2 kpl (1:200 tai 1:500), josta selviää vesi- ja viemärijohtot asennus- ja liittymiskorkeuksineen sekä selvitys käytettävistä materiaaleista.
3. Vesipisteluettelo 2 kpl. Suunnittelija täyttää.
4. LVI-suunnitelman pohjapiirroksia 2 sarjaa (1:50).
5. Linjapiirros (1:50) täydentämään pohjapiirroksia.
6. Mitoituslaskelmat tarvittaessa.

3 LIITTYMISSOPIMUS

Liittymissopimuksen tekemiseksi Kymen Vesi Oy:n kanssa voi ottaa yhteyttä, kun liitoslausunto on vastaanotettu: puhelimitse ma-pe klo 9-13:30 puh. **040 6883 803** tai sähköpostitse [info\(a\)kymenvesi.fi](mailto:info(a)kymenvesi.fi) Sopimuksen allekirjoittaminen hoidetaan sähköisesti tai kirjeitse ja liittymismaksulaskun saa sopimuksen palauttamisen jälkeen. **Liittymissopimus tulee olla allekirjoitettu ennen liitostyön tekemistä.**



4 TONTTIJOHDON JA VESIMITTARIN ASENNUS

Kun liittymissopimus Kymen Vesi Oy:n kanssa on tehty, voi liittyjä tehdä työtilauksen tonttijohdon ja vesimittarin asennuksesta sekä viemäriliitoksesta Kymen Vesi Oy:n putkimestarilta.

Putkimestari Jukka Littman puh. 040 351 8161

5 TONTTIJOHDON KARTOITUS

Ennen putkikaivannon peittämistä on tehtävä ilmoitus tonttijohdon (maksutonta) kartoitusta varten: **Kartoittajat:** Jari Ahtiainen puh. 040 735 6478 tai Timo Tolsa puh. 040 673 5297

Keneltä kysyn lisätietoja?

LVI-suunnitelmat, asennukset, LVI-laitteet:

LVI-tarkastusinsinööri Arto Karhunen, Kaupungintalo, p. 0400 551 091

Liitoslausunto

[liitoslausunnot\(a\)kymenvesi.fi](mailto:liitoslausunnot(a)kymenvesi.fi) tai p. 040 097 3825

Liittymissopimus

Asiakaspalvelu Kymen Vesi Oy, p. 040 688 3803

Tonttijohdot, vesimittarin asennus, viemäriliitokset:

Putkimestari Jukka Littman puh. 040 351 8161

